



Sammanträdesdatum

2025-09-18

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB
Styrelsesammanträde 7/2025

Plats och tid	Kungsgatan 86, konferensrum Åsikten Den 18 september kl. 08.30 –12.00
Beslutande	Kaj Madsen, tjänstgörande ordförande Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande Fredrik Anderson Kjell Dahmén Hassan Eftekhari Erik Unnerdal
Ej närvarande	Åsa Kullgren, ordförande Fredrik Elf
Övriga deltagare	Magnus Eriksson, Christina Pettersson, Anna-Åsa Hellström § 4, Karin Ols from § 5, Nina Malmqvist (sekreterare)
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan.

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB Styrelsesammanträde 7/2025

§ 1 Val av justerare

Erik Unnerdal utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet 6/2025 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Investeringsansökan Torshälla-Gullängen EEMELN.2025/60

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB beslutade

att investera 30 mnkr för investering i nytt mellanspänningsnät och reinvestering av befintligt mellanspänningsnät

Bakgrund

- Sveriges elnätsföretag är skyldiga enligt ellagen att upprätta **risk- och sårbarhetsanalys (RSA)** samt åtgärdsplaner (ÅP). Syftet är att identifiera risker och bedöma hur sårbar verksamheten är för dessa. Åtgärdsplanen beskriver hur leveranssäkerheten ska förbättras utifrån analysresultaten. Denna investering syftar till att genomföra tre punkter i EEM Elnät ABs åtgärdsplan. Sårbarheterna består i att tre ledningar i norra Torshälla har låg överföringskapacitet och låg kortslutningseffekt, och att det därmed är svårt att säkerställa att det finns möjligheter till reservmatning, om ett fel skulle inträffa på någon av ledningarna.
- Detaljplaner för området innebär att konsumtionen sannolikt ökar inom kommande 5-10 års period. Lastsimuleringen för denna ökade konsumtion visar att flaskhalsar då kommer uppstå i mellanspänningsnätet.
- Befintligt mellanspänningsnät har även reinvesteringsbehov då det är äldre än 45 år, och utfört med pappersisolerad oljekabel eller med kabel med liten area och låg överföringskapacitet. Det finns också stationer som är anslutna radiellt till mellanspänningsnätet, vilket medför ökad risk för längre avbrott.



Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB
Styrelsesammanträde 7/2025

§ 5 Delårsrapport delår 2
EEMELN.2025/61

Christina Pettersson presenterade delårsbokslutet per den 31 augusti 2025.

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB beslutade

- att prognos för resultat efter finansiella poster för 2025 uppgår till 59,9 miljoner kronor
- att prognos för årets investeringar är 81,1 miljoner kronor, dvs 153,1 miljoner kronor lägre än årets budget 234,2 miljoner kronor

§ 6 Övriga frågor
